



Ministerium für Inneres und Kommunales NRW, 40190 Düsseldorf

18. Juli 2011

Seite 1 von 2

- Elektronische Post -

Aktenzeichen

(bei Antwort bitte angeben)

73-52.06.03

Bezirksregierungen

Arnsberg

Detmold

Düsseldorf

Köln

Münster

BrAR Trilken

Telefon 0211 871-2561

Telefax 0211 871-162561

hans-georg.trilken@mik.nrw.de

nachrichtlich:

Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen

Wolbecker Straße 237

48155 Münster

Feuerschutz und Hilfeleistung;

Sicherheitshinweis für Einsatzkräfte

Ich habe Kenntnis darüber erlangt, dass derzeit in bzw. durch Nordrhein-Westfalen Gefahrstofftransporte in Seecontainern beladen mit Nebenprodukten der Aluminiumherstellung oder Aluminiumschmelzung durchgeführt werden.

Diese Seecontainer sind nach ADR mit der

Gefahrnummer 423

und der

UN-Nummer 3170

Dienstgebäude und Lieferanschrift:

Haroldstr. 5, 40213 Düsseldorf

Telefon 0211 871-01

Telefax 0211 871-3355

poststelle@mik.nrw.de

www.mik.nrw.de

Öffentliche Verkehrsmittel:

Rheinbahnlinien 704, 709, 719

Haltestelle: Poststraße

gekennzeichnet.

Seite 2 von 2

Unter besonderen Umständen können diese Nebenprodukte der Aluminiumherstellung oder Aluminiumschmelzung beim Kontakt mit Wasser (z. B. Kondenswasser) Phosphorwasserstoff (Monophosphan, Phosphin) bilden. Phosphorwasserstoff (Monophosphan, Phosphin) ist ein hochentzündlicher (F+), sehr giftiger (T+) und umweltgefährlicher (N) gasförmiger Stoff, der durch Verunreinigungen auch selbstentzündlich sein kann.

Ich bitte um Kenntnisnahme und Information der (kommunalen) Gefahrenabwehrbehörden in geeigneter Form.

Im Übrigen verweise ich auf die allgemeinen Einsatzregeln in der Feuerwehr-Dienstvorschrift (FwDV) 500 »Einheiten im ABC-Einsatz«.

Im Auftrag

gez. Probst