



Dienstabend Daheim

# Dachstuhlbrand

Dezernat K1: Innere Führung, Medienzentrum und Ausbildungsleitung

Autoren: Benedikt Ehmann, Marcel Völkert

Ausgabe April 2020

3 Seiten

## Erläuterung:

In dem vorliegenden Arbeitsblatt wird eine konkrete Einsatzsituation dargestellt. Mit Hilfe eines Einsatzbildes soll Sie sich dabei in eine vergleichbare Einsatzsituation in Ihrem Ausrückebereich hineinversetzen.

Die Aufgaben können Sie mit Ihren Kenntnissen aus der feuerwehrtechnischen Grund- und Führungsausbildung bearbeiten. Die unterschiedlichen Fragen richten sich an die unterschiedlichen Funktionen im Einsatzdienst (bspw. Fahrzeugführer / Angriffstrupp / Einsatzleiter)

Wenn Einsatzkräfte auf dem Bild agieren, überlegen Sie, ob Sie vergleichbar vorgegangen wären. Was gefällt Ihnen? Wo sehen Sie Verbesserungspotential?

Bedenken Sie immer, dass Sie nur einen Momentausschnitt einer komplexen Lage sehen.

## Urheberrecht

© IdF NRW, Münster 2020, alle Rechte vorbehalten.

Die vorliegende Lernunterlage darf, auch auszugsweise, ohne die schriftliche Genehmigung des IdF NRW nicht reproduziert, übertragen, umgeschrieben, auf Datenträger gespeichert oder in eine andere Sprache bzw. Computersprache übersetzt werden, weder in mechanischer, elektronischer, magnetischer, optischer, chemischer oder manueller Form.

Der Vervielfältigung für die Verwendung bei Ausbildungen der Feuerwehren des Landes Nordrhein-Westfalen wird zugestimmt.

## Anmerkung

Eine Schreibweise, die beiden Geschlechtern gleichermaßen gerecht wird, wäre sehr angenehm. Da aber entsprechende neuere Schreibweisen in der Regel zu großen Einschränkungen der Lesbarkeit führen, wurde darauf verzichtet. So gilt für die gesamte Lernunterlage, dass die maskuline Form, wenn nicht ausdrücklich anders benannt, für beide Geschlechter gilt.

Das IdF NRW ist nicht der Rechteinhaber des gezeigten Bildes.



**Alarmstichwort:**

Feuer 2 Dachstuhlbrand im Reihenhaushaus

**Aufgabenstellung:**

Sie gehören zu einem nachalarmierten LF, da weitere Atemschutzgeräteträger für Nachlöscharbeiten benötigt werden. Angenommen Sie sind als Mitglied des Trupps, wie in der obigen Situation gezeigt, auf das Dach über die Steckleiter vorgegangen. In der Einsatznachbesprechung kommt ihr Einheitsführer auf Sie zu und weist sie darauf hin, dass hier einige Gefahrenquellen vorhanden waren.

Welche Gefahren erkennen Sie und wie können Sie sich vor diesen schützen? Betrachten Sie das Vorgehen auf dem Dach und berücksichtigen auch auf die Einsatzgrundsätze nach FwDV10. Nennen Sie auch Dinge, die gut gelaufen seien könnten.



## Denkanstöße :

### Die Gefahr Einsturz / Absturz:

- Mögliche Einsturzgefahr durch verbrannte Unterkonstruktion (Holz)
- Ab 1 m Höhe oder einem kleineren Abstand als 2 m von der Absturzkante ist eine Absturzsicherung gefordert.  
Möglichkeit besteht, da das Feuer nicht mehr die Hauptgefahr ist.
- Möglicher Schutz durch Absturzsicherung

### Nutzung der Leiter:

- Positionierung laut FwDV10 Einsatzgrundsätze Punkt 3;  
„An sichere Auflagepunkte anlegen“. Siehe:  
<https://www.idf.nrw.de/service/downloads/pdf/fwdv10.pdf>
- Erste Sprosse könnte übersehen werden (Abstieg)
- Laut GUV-694 mind. 1 m Überstand für das Übersteigen (3 Sprossen)  
Ausnahme ist eine bauseitige Festhaltungsmöglichkeit

### Arbeitsweise des Trupps:

- Trupp achtet auf seinen Stand, um Durchbruch zu verhindern
- Trupp geht unter PA vor, um sich vor eventuell auftretenden Brandrauch zu schützen (Gefahr Atemgift)